

AkustiX sp. z o.o.

UL. WIOSNY LUDÓW 54 ,62-081 PRZEŹMIEROWO
TEL. 61-625-68-00, FAX. 61-624-37-52
www.akustix.pl, poczta@akustix.pl



INFORMACJA

Na podstawie informacji o odległości planowanej inwestycji (działka numer 020101_1.0004.562/2) od linii kolejowych nr 282 oraz 973, która wynosi około 50 metrów oraz natężeniu ruchu pociągów poniżej 100 na dobę, stwierdza się brak potencjalnych problemów przy projektowaniu, a później wykonaniu ścian budynków pod kątem wymagań akustycznych. Opinia ta jest poparta przeprowadzeniem wielu opracowań akustycznych, gdzie zabudowa znajdowała się w mniejszych odległościach od źródeł hałasu typu droga czy linia kolejowa, a mimo to możliwe było odpowiednie zabezpieczenie budynków przed hałasem.

Dla przedmiotowej inwestycji również zostanie wykonana szczegółowa analiza akustyczna, w której podane zostaną wymagania dotyczące stolarki okiennej, rodzajów materiałów jakich należy użyć do wznoszenia budynków aby zachować komfort akustyczny wewnątrz. Dnia 7 maja 2024 zostaną przeprowadzone całodobowe pomiary hałasu, na podstawie których sporządzony zostanie operat akustyczny według wymagań normy PN-B 02151-3:2015 *Akustyka budowlana, wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych*. Z uwagi na okres urlopowy, oraz niekorzystne warunki meteorologiczne pomiary nie mogły zostać wykonane we wcześniejszym terminie.