



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o.

59-700 Bolesławiec, ul. Łasicka 17

Sekretariat Tel.: (75) 734 10 10, Fax.: (75) 640 19 11

www.pwik.boleslawiec.pl, sekretariat@pwik.boleslawiec.pl

Bolesławiec, dnia 11.04.2023r.

L.dz. 638/TT/2023

TARASY KOŚCIUSZKI SP. Z O.O.

ul. S. Staszica 11B

59-700 Bolesławiec

Dotyczy: zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków dla projektowanego osiedla mieszkaniowego przy ul. Kościuszki dz. nr 562/2 w Bolesławcu.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 09.02.2023r. informujemy, że istnieje techniczna możliwość dostawy wody do celów bytowych w ilości 225,89m³/d, na cele ppoż. w ilości 10,0 l/s (należy przewidzieć zabudowę hydroforni do podnoszenia ciśnienia) oraz odbioru ścieków bytowych w ilości 203,53 m³/d dla projektowanego osiedla budynków wielorodzinnych przy ul. Kościuszki w Bolesławcu. Pozostałą ilość wody na cele ppoż. należy zabezpieczyć we własnym zakresie np. poprzez zabudowę zbiornika.

Szczegóły techniczne przyłączenia projektowanych obiektów do sieci zostaną podane w warunkach przyłączenia do sieci, o które należy wystąpić w Biurze Obsługi Klienta naszego Przedsiębiorstwa. Należy złożyć odrębne wnioski dla każdego obiektu.

W koncepcji projektowanego osiedla należy przewidzieć zabudowę zbiorników retencyjnych zlokalizowanych na terenie nieruchomości, w celu zagospodarowania nadmiaru wód opadowych i roztopowych. Z powierzchni utwardzonej A = 23 131 m² terenu projektowanego osiedla (teren dróg dojazdowych i parkingów) do kanalizacji ogólnospławnej będzie można odprowadzić wody opadowe w ilości 104,1 l/s, natomiast pozostałą ilość wód opadowych w ilości 335,5 l/s, wynikającą z pięcioletniego deszczu nawalnego, należy ująć w zbiornikach retencyjnych o łącznej objętości czynnej nie mniejszej niż 336m³. Do doboru i wymiarowania instalacji deszczowej należy przyjąć natężenie deszczu pięcioletniego w ilości min. 211 dm³/s · ha.

W celu przeciwdziałania skutkom suszy zalecamy stosowanie systemów ażurowych do retencji wód opadowych.

Sprawę prowadzi:

Renata Widlak

St. inspektor ds. technicznych

nr tel.: 75 734 10 21

DYREKTOR
DS. TECHNICZNYCH
PROJEKT
Janusz Wójcik

Biuro Obsługi Klienta

Tel.: (75) 734-10-00

(75) 734-10-01

e-mail: bok@pwik.boleslawiec.pl

www.pwik.boleslawiec.pl

NIP 612-000-44-23

REGON 230051249

Nr BDO 000039447

Bank Millennium SA

nr 98 1160 2202 0000 0000 3169 7864

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS 0000295640

Kapitał zakładowy 30.214.750,00 zł.



Członek rzeczywisty
Klubu POLLAB nr 819

