

Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Jeleniej Górze
ul. Bogusławskiego 32, 58-500 Jelenia Góra

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

1042455190



KORPYSA MEBLE SP.K.
ul. Paprotna 5/114
51-117 Wrocław

Nr pisma: TD/OJG/OMR/2023-02-23/0000001
Data: 2023-02-23
Sprawa: Oświadczenie o możliwości przyłączenia odbiorcy do sieci energetycznej o mocy przyłączeniowej powyżej 180 kW
Kontakt: Adrian Kazanowski
Telefon: +48 516 111 801
E-mail: adrian.kazanowski@tauron-dystrybucja.pl

OŚWIADCZENIE O MOŻLIWOŚCI PRZYŁĄCZENIA ODBIORCY DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OBIEKTÓW O MOCY PRZYŁĄCZENIOWEJ POWYŻEJ 180 kW

Obiekt: 13 budynków wielorodzinnych+budynek usługowy
Adres projektowanego obiektu: Bolesławiec dz. nr 562/2.

1. W odpowiedzi na wniosek w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne oraz Ustawą z dnia 07.07.2004 roku – Prawo Budowlane oświadczamy, że istnieje możliwość przyłączenia projektowanego obiektu oraz dostaw energii elektrycznej z mocą przyłączeniową: **1830 kW**.
2. Przyłączenie będzie wymagać: **wybudowania przez TAURON Dystrybucja S.A. trzech stacji transformatorowych 20 kV/nN wraz z liniami 20 kV oraz nN.**
3. Przyłączenie obiektu jest uwarunkowane:
 - a. uzyskaniem warunków przyłączenia,
 - b. zawarciem i zrealizowaniem Umowy o przyłączenie.
4. Niniejsze oświadczenie traci ważność po upływie jednego roku od daty jego wydania, jeżeli w tym okresie nie zostaną wydane warunki przyłączenia.
5. Niniejsze oświadczenie wydaje się w celu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy/ decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obiektu.
6. Niniejsze oświadczenie nie stanowi podstawy do przystąpienia do prac projektowych i budowlanych w zakresie przyłączenia.
7. Oświadczenie o możliwości przyłączenia do sieci dystrybucyjnej oraz dostaw energii elektrycznej nie narzuca na przedsiębiorstwo energetyczne obowiązku późniejszego przyłączenia klienta w/g opłaty taryfowej oraz w ściśle określonym terminie.
8. Niniejsze oświadczenie ma charakter informacyjny i może ulec zmianie.
9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń.

Rozdzielnik:

1. adresat
2. OMP
3. a/a

Łączymy wyrazy szacunku,
Oddział w Jeleniej Górze
Kierownik Wydziału Planowania i Rozwoju

Marek Danielak